



Urząd Miasta Szczecin  
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków  
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin  
tel.: + 4891 42 45 654, +4891 42 45 850, +4891 42 45 849, +4891 43 51 172, fax +4891 43 51 154  
mkz@um.szczecin.pl • www.szczecin.eu



Szczecin, 3.04.2020 r.

do właściwego  
10.04.2020

Pan  
Krzysztof Marcinowski  
Dyrektor Miejskiej  
Biblioteki Publicznej  
ul. Hoene-Wrońskiego 1  
71-302 Szczecin

Nasz znak: BMKZ-S.4125.197.2020.EW  
UNP: 20528/BMKZ/-II/20

**Sprawa: zalecenia konserwatorskie dotyczące remontu dachu budynku obecnej filii bibliotecznej nr 6, położonego przy ul. Dziennikarskiej 39 w Szczecinie**

Uprzejmie informuję, że budynek obecnej filii bibliotecznej nr 6, położony przy ul. Dziennikarskiej 39 w Szczecinie (dawny dworek myśliwski Książąt Pomorskich) jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-804 decyzją KI.V-0/2/55 z dn. 22.04.1955 r.) i podlega ochronie konserwatorskiej na mocy ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 282).

Zaleceniem konserwatorskim w przypadku planowanych prac remontowych dachu budynku jest przywrócenie mu właściwego stanu technicznego i estetycznego oraz utrzymanie historycznego wyglądu.

W związku z powyższym, na podstawie art. 27 w/w ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, wydaje się zalecenia konserwatorskie do planowanych prac, które mogą zostać uszczegółowione po ujawnieniu nowych okoliczności.

Zaleca się wykonanie przeglądu konstrukcji więźby dachowej oraz opierzeń, rynien i rur spustowych a także komina oraz zaplanowanie niezbędnych napraw czy wymiany najbardziej zniszczonych elementów. Planowane prace nie powinny mieć wpływu na istniejącą geometrię i kształt dachu budynku.

W przypadku remontu pokrycia dachowego możliwa jest wymiana istniejącej dachówki, pochodzącej z czasu remontu w latach 70-tych XX w. Zaleca się zastosowanie dachówki ceramicznej w kolorze naturalnej czerwieni, dostosowanej do charakteru i stylistyki zabytkowego obiektu.

Jednocześnie informuję, że planowane prace, zgodnie z art. 36 ust. 1 w/w ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, wymagają uzyskania pozwolenia konserwatorskiego. W celu uzyskania pozwolenia należy złożyć do tuż Urzędu stosowny wniosek wraz z projektem / programem robót budowlanych oraz wymaganymi dokumentami, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac

konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z dnia 22 sierpnia 2018 r. poz. 1609).

Z up. PREZYDENTA MIASTA

  
Michał Dębowski  
Miejski Konserwator Zabytków