# SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY TP0




| Nr Obwodu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ przewodu | YDYżo 3x2,5mm² | YDYżo 3x2,5mm² | YDYżo 3x2,5mm² | YDYżo 3x2,5mm² | YDYżo 3x2,5mm² | YDYżo 3x2,5mm² | YDYżo 3x2,5mm² | YDYżo 3x2,5mm² | YDYżo 3x2,5mm² | YDY 3x2,5mm² | YDY 3x2,5mm² | YDY 3x2,5mm² | YDY 3x2,5mm² | YDY 3x2,5mm² | YDY 3x2,5mm² | YDY 3x2,5mm² | | YDY 3x1,5mm² | YDY 3x1,5mm² | YDY 3x1,5mm² | YDY 3x1,5mm² | YDY 3x2,5mm² | YDY 3x1,5mm² |
| Moc Przo[kW] | ≈1 | ≈1 | ≈1 | ≈1 | ≈1 | ≈1 | ≈1 | ≈1 | ≈1 | ≈1,0 | ≈1,0 | ≈1,0 | ≈1,0 | ≈1,0 | ≈2,0 | ≈2,0 | | ≈0,5 | ≈0,5 | ≈0,5 | ≈0,2 | ≈1,0 | ≈0,2 |

LEGENDA:

Pz - MOC ZAINSTALOWANA TABLICY.
k - WSPÓŁCZYNNIK JEDNOCZESNOŚCI TABLICY.
Pobl. - MOC OBLICZONA TABLICY.
Pzo - MOC ZAINSTALOWANA POSZCZEGÓLNYCH OBWODÓW.

UWAGI:

1. OBUDOWE ROZDZIELNICY POŁĄCZYĆ Z ŻYŁĄ PE.
2. OBOWIĄZKOWO OPISAĆ OBWODY ROZDZIELNI NA WEWNĘTRZNEJ STRONIE DRZWICZEK TABLICY.
3. NA WSZYSTKIE APARATY ZASTOSOWAĆ OSŁONY IZOLACYJNE.
4. PRZEWODY I KABLE ELEKTRYCZNE OBOWIĄZKOWO OZNACZYĆ.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM POPRZEZ STOSOWANIE OGRODZEŃ I OBUDÓW
OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM POPRZEZ SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S

System zasilania: TN-S
Napięcie sieci: 230/400V
Icn: 6kA
IP rozdz. IP31
klasa ochronności: II lub metalowa




faza
**PROJEKT BUDOWLANY**

branża
**ELEKTRYCZNA**

nazwa obiektu
**Przebudowa budynku biblioteki**

adres obiektu
**Plac Matki Teresy z Kalkuty 8 Szczecin**
**działki nr 13/8, 13/10, 13/11**

inwestor
**Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie**
**ul. J. Hoene-Wrońskiego 1 71-302 Szczecin**


jednostka projektowa:
KO PROJEKT
STUDIO PROJEKTOWE ARCHITEKTURY I WNĘTRZ
www.kokoprojekt.pl info@kokowski.com
ul. Kombatantów 27, 71-809 Szczecin
tel. 501 103 259, 668 637 600

autorzy, opracowujący: mgr inż. Dariusz Zuń
podpisy

projektant główny: Leon Zuń
upr. bud. nr 293/Sz/83

sprawdzający: inż. Sławomir Sarosiek
upr. bud. nr 65/64


temat rysunku
**SCHEMAT ROZDZIELNI TP0**

| nr rys. | skala rys. | data |
|---|---|---|
| **14e** | | **luty 2017** |