



**Miejska
Biblioteka
Publiczna**
w Szczecinie

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie
71-302 Szczecin, ul. J. Hoene-Wrońskiego 1
tel. 91 487 21 64

www.mbp.szczecin.pl, e-mail: zp@mbp.szczecin.pl
Strona internetowa postępowania: <https://bip.mbp.szczecin.pl>

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania na „Remont dachu zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Dziennikarskiej 39 w Szczecinie”

Zamawiający – Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie udziela odpowiedzi na zapytania wykonawców złożone w niniejszym postępowaniu:

1. Proszę o określenie precyzyjne jaką blachą tytanowo-cynkową zastosować surową gołowalcowaną czy patynowaną w kolorze jasnoszarym. Projekt wspomina o tych dwóch rodzajach blachy, które cenowo od siebie się wyraźnie różnią.
2. W STWIOR w materiałach wyszczególniono cegłę pełną ceramiczną do przemurowania kominów. Prosimy o odpowiedź czy jest to omyłkowe zastosowanie czy używamy cegły zwykłej budowlanej pełnej nie ceramicznej.
3. W STWIOR pojawia się blacha tytan cynk patyna. Czy można użyć blach tytan cynk, które z czasem patynują czy należy użyć blachy już spatynowanej?

ul. Hoene-Wrońskiego 1
71-302 Szczecin

tel. 914 872 164

biblioteka@mbp.szczecin.pl
mbp.szczecin.pl



**Miejska
Biblioteka
Publiczna**
w Szczecinie

Ad.1

Zgodnie z Opiszem Technicznym, wszystkie obróbki blacharskie, rynny oraz rury spustowe w projekcie należy wykonać z blachy tytanowo-cynkowej patynowanej w kolorze jasnoszarym o gr. 0,7mm (w przypadku rynien i rur spustowych dopuszcza się grubość 0,65mm)

Ad. 2.

Przy pracach murarskich komina należy zastosować cegłę pełną, budowlaną, ceramiczną.

Ad.3

Zamawiający udzielił odpowiedzi – odpowiedź na pytanie nr 1

18.03.2021 r.

Przewodniczący Komisji Przetargowej Wiktor Czuba

ds. technicznych
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie


mgr Wiktor Czuba

ul. Hoene-Wrońskiego 1
71-302 Szczecin

tel. 914 872 164

biblioteka@mbp.szczecin.pl
mbp.szczecin.pl